

SPECIFIKATION AV KOPPLINGSLÅDA FÖR SIGNALKRETSAR OCH KONTROLLKABLAR I NS

Pos	Antal	Detalj	Typ	Fabrikat	E-nummer	Anmärkning
1	1	Kapsling	MAS0403021R5	Eldon	E2516414	
2	4	Gejder	AGM210	Eldon	E2516581	För pos 3 och pos 5
3	1	Skena	CP 1020		E2682010	För pos 4
4	10	Koppl.plint	URTK/S-Ben	Phönix	E2910900	Manöver- och signalkretsar
5	2	Skena	NS 15	Phönix	E2911824	För pos 6 och 7
6	24	Koppl.plint	MBK 5/E	Phönix	E2910105	Kontrollkabel
7	24	Koppl.plint	MBK 5/E	Phönix	E2910105	Kontrollkabel
8	1	Nollskena	NS 750	Eldon	E2246772	
9	1	Jordförbindning	EcFA220	Eldon	E2513829	Jordning av dörr
10	1	Fläns				För nedanst. Tätningar
11	3	Kabeltätning	TET 10-14	Schneider Electric S/A	E1458023	Manöver- och signalkablar
12	3	Kabeltätning	TET 26-35	Schneider Electric S/A	E1458041	Kontrollkablar

Pos 4, 6 och 7 monteras uppifrån och ned i nämnd ordning. Märkning m.fl. tillbehör skall ingå.

Nedanför kopplingslådan monteras 2-3 st ankarskenor för kabelinfästning.